



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tels. 61-2681 - 61-2811.
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO

Nº 27/92

APROVADO

Providenciado e respeitado

Sala das Sessões, 10 de 03 de 92.

[Handwritten signature]

PRESIDENTE

Considerando que na função fiscalizadora de vereador da Administração Pública temos observado várias obras públicas, principalmente as executadas mediante contratação de serviços por terceiros, apresentarem uma série de irregularidades no tocante a sua construção e acabamento;

Considerando especificamente a Escola Municipal Profissionalizante "Profª. YOLANDA STORNI DE GODOY" concluída em 06 de agosto de 1991 e que até a presente data não entrou em funcionamento;

Considerando que o referido prédio possui mais de 2.500 m² e devido a sua finalidade foi um empreendimento vultoso financeiramente e de grande contexto social para a nossa cidade;

Considerando que em visita "in loco" constatamos os seguintes defeitos de construção:

- a) 1 (uma) canaleta de eternit danificada, causando em consequência penetração de água pelas paredes e no interior de uma das salas da escola;
- b) rachaduras de grandes proporções em três salas destinadas a laboratórios, inaceitáveis por se tratar de obra recém construída;
- c) colocação de registros externos em locais inadequados e de difícil uso;

Nestas condições, Requeiro à Mesa, pelos meios regimentais, o envio do presente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, solicitando as seguinte informações:

- a) Qual o nome do responsável pelo competente projeto-técnico da obra?
- b) Qual o nome da Construtora responsável pela obra?
- c) A referida obra e serviços correspondem com o projeto-técnico previamente aprovado pela Administração?



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tels. 61-2681 -- 61-2811

ESTADO DE SÃO PAULO

- d) Informar o nome do engenheiro da Prefeitura que aprovou previamente o projeto-técnico;
- e) Informar o nome do engenheiro que assinou o termo de recebimento da referida obra e serviços;
- f) Constatou do termo de recebimento da obra irregularidades porventura existente na ocasião? En' caminhar cópia xerox do referido termo;
- g) Qual o valor da construção total da época e o valor atualizado, através da UPF?
- h) O Executivo Municipal tem conhecimento das irregularidades apontadas?
- i) Quais as providências tomadas?

Sala das Sessões, 10 de Março de 1992.


Hamilton Campelina
Vereador