



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 197/2009

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL
Sala das Sessões, 23 MAR 2009
Natal Silva
PRESIDENTE

Considerando que, em visita ao Conservatório Municipal “Cacilda Becker”, constatei as seguintes irregularidades:

- 1 – Água pluvial entrando na recepção, como também na lateral;
- 2 – Porta do sanitário para deficientes abrindo para o interior, contrariando as normas técnicas;
- 3 – Pisos de ardósia soltos, na rampa de entrada do conservatório;
- 4 – Iluminação e ventilação para deficientes com vitrôs voltados para o sanitário dos professores, contrariando a legislação;
- 5 – Sala 08, necessita de revisão no vitrô;
- 6 – Sala da direção com mau cheiro devido a problemas na rede de esgoto;
- 7 – No almoxarifado, existe um tanque de S.U. Sem impermeabilização na parede sobre o mesmo;
- 8 – Pisos cerâmicos, com manchas devendo ser substituídos;
- 9 – Alguns vitrôs não fecham direito, puchadores de péssima qualidade;
- 10 – Sala 13, com fissuras na laje;

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente, ou firma contratada, promover os reparos necessários acima elencados, junto ao Conservatório Municipal “Cacilda Becker”.

Sala das Sessões, 23 de março de 2009.

Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador