



g. 201-75

Câmara Municipal de Pizassununga

Estado de São Paulo



Of. _____

INDICAÇÃO Nº 89/75

O reservatório d'água atualmente instalado no prédio onde funciona o Setor Regional de Orientação - Pedagógica - SEROP - anexo ao Grupo Escolar Coronel Franco - apresenta-se com vazamento;


Tal anormalidade oferece perigo as instalações elétricas e ao madeiramento do forro;

Ressalte-se que o referido prédio já foi inspecionado pelo Chefe da delegação de Araraquara e que futuramente deverá ser requisitado durante a realização dos Jogos Abertos, havendo portanto a necessidade de -- água em abundância;

Da maneira em que se encontra o reservatório, o registro do mesmo fica constantemente fechado;

Nestas condições, Indico ao Senhor Chefe - do Executivo, pelos meios regimentais, que adote as medidas cabíveis visando sanar tal irregularidade.

Sala das Sessões, 09 de setembro de 1975.


Antonio Borragnini Junior

AO Sr. Prefeito.

Em 09/09/75
